

Handläggare
Ragnhild Fahleryd
08-508 876 40**Till**
Kommunstyrelsen
Rotel I**Yttrande gällande Ändring av provisoriska föreskrifter för
bortledning av grundvatten. Svar på remiss från
kommunstyrelsen.****Remissen**

Region Stockholm har ansökt till Mark- och miljödomstolen om ändring av provisorisk föreskrift gällande bortledning av grundvatten med anledning av anläggande och drift av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ansökan till exploateringsnämnden.

Region Stockholm vill få öka mängden grundvatten som kan ledas bort från 96 liter per minut till 141 liter per minut. Anledningen är att inläckaget av grundvattnet är större än man tidigare har bedömt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för mark, värdering och juridik i samråd med projektavdelning väst.

Exploateringskontorets synpunkter

Exploateringskontoret önskar besvara remissen med följande mening.
”Staden uppmanar Region Stockholm att begränsa bortledandet av grundvatten så långt det är möjligt i syfte att undvika skador på stadens anläggningar och bebyggelse till följd av sitt arbete.”

SLUT