

STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli	
Ink.	2006-10-27
Dnr:	326-4131/2006
Till:	R III

PROTOKOLL nr 9/2006

Sammanträdesdag

2006-10-18

§12**Tillgängligheten i Stadshuset**

Rådets ordinarie ordförande och vice ordförande hade upprättat ett förslag till skrivelse angående tillgängligheten i Stadshuset.

Beslut

Rådet beslöt avge följande skrivelse till kommunstyrelsen, ansvarigt borgarråd och stadshusdelegerade.

Brandlarmet i Stadshuset utlöstes den 23 augusti på eftermiddagen. Kommunstyrelsens handikappråd sammanträdde i Bråvallasalen och skulle därefter besöka andra lokaler i huset. Då hissarna ej skall användas vid dylika situationer, stannade en person kvar på plan 1 med dem som ej kunde ta sig ut från byggnaden. En diskussion initierades om hur utrymning skall ske när det gäller fysiskt funktionshindrade, främst de som använder rullstol, permobil etc. På funktionshindersombudsmannens och socialrotelns initiativ gjordes i september en rundvandring med bl.a. FO, Wilhelm Tesch samt Gunnar Kempe. Stadshuset saknar visuellt larm. Ett förslag om rutiner för utrymning vid brand diskuterades.

Utöver detta har KS-KHR i brev tillskrivit kommunstyrelsen 060614 ang. tillgängligheten avseende hörselteknisk utrustning, ljus/kontraster samt ramper. Det är av stor vikt att arbetet med att tillgängliggöra Stadshuset påskyndas med målet 2010 i sikte.

Ett led i detta arbete är en gemensam rundvandring för KS-KHR tillsammans med Gunnar Kempe den 15 november. Det bör följas av regelbundna tillgänglighetsronder.

KS-KHR föreslår att även funktionshinderombudsmannen samt ansvarig för funktionshinderfrågor på stadsledningskontoret deltar och att denna för behövliga anteckningar om nödvändiga åtgärder.

Enligt protokollet


Jan Möller