



Gunela Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 08-508 28 806
gunela.andersson@miljo.stockholm.se

Niklas Lindén
Nordmarksvägen 51
123 72 FARSTA

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL ATT INRÄTTA VÄRMEPUMPSANLÄGGNING PÅ FASTIGHETEN MJÖLKÖ 8, FARSTA

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar er tillstånd med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 § lokala hälsoskydds-föreskrifter för Stockholms kommun (Kfs 1999:23) att inrätta den värmepumps-anläggning ni ansökt om tillstånd för under villkor att:

- borrningen utförs i enlighet med markering på bifogad situationsplan
- yt- och dagvatten inte kommer ner i grundvattnet
- anläggningen utförs så att bullerstörning till omgivning inte uppkommer. Ljudnivån får ej överstiga 40 dBA vid fasad hos närmaste granne, se Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för externt industribuller (SNV RR 1978:5 rev. 1983)
- borrkax som uppkommer vid installation ska samlas upp och omhändertas så att olägenhet inte uppstår
- lättillgänglig inspektionsbrunn med lock placeras ovan borrhålets eller foderrörets mynning så att kollektorslangen kan inspekteras
- skylt av beständigt material som anger läge och riktning till borrhålets inspektionsbrunn fästes på byggnadens fasad
- **kopia på borrprotokoll över utförd borrning skickas in till Miljöförvaltningen när borrningen är utförd**
- Miljöförvaltningen meddelas när anläggningen tas i bruk
- fel ska åtgärdas och påverkat område ska saneras vid eventuellt läckage på anläggningen. Miljöförvaltningen ska underrättas om läckage och åtgärder
- Miljöförvaltningen ska meddelas när anläggningen tas **ur bruk**. Köldmedium och köldbärare ska omhändertas enligt gällande lagstiftning. Råd och anvisningar lämnas av Miljöförvaltningen



Anläggningen måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år för att detta tillstånd ska gälla.

Med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken förordnas beslutet gälla omedelbart och även om det överklagas.

Bakgrund

Ni har ansökt om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.

Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att ansökan grundar sig på hänsynsreglerna i miljöbalken, där lokaliseringsprincipen och hushållningsprincipen är av särskilt stor betydelse vid prövning av värmepumpsanläggningar. Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken ska en värmepump placeras på den plats där ändamålet kan uppnås med minsta intrång för miljön och människors hälsa. Nämnden bedömer att den anläggning ni ansökt om tillstånd för uppfyller dessa krav.

Berörda grannar på fastigheten Mjölkö 7 har lämnat yttrande som innehåller synpunkter på borrhålets placering. Placeringen av borrhålet som ni ansökt om tillstånd för utgör inte något hinder för nämnden att bevilja er ansökan. Med hänvisning till ovanstående lokaliseringsprincip och hushållningsprincip finner nämnden att ansökan ska medges.

Nämnden finner skäl att förordna att tillståndet för verksamheten får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

Enligt delegation

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Margareta Palmquist".

Margareta Palmquist
Enhetschef

Kopia på beslut samt hur man överklagar skickas till fastighetsägaren på "[Klicka och skriv]" .

