



Johanna Löf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 08-508 28 889
johanna.lof@miljo.stockholm.se

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm

PLANERAD TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR - REDOVISNING AV ÅRSRAPPORT 2008

Förslag till beslut

- 1 Godkänna förvaltningens årsrapport

Gunnar Söderholm

Pia Winbladh Högfors

Sammanfattning

Tillsyn av alla skolor och förskolor inom Stockholms stad sker i projektform genom tillsynsbesök och informationsspridning. Både kommunala och privata verksamheter omfattas. Projektets mål är att successivt förbättra inomhusmiljön i stadens skolor och förskolor och därmed se till att eleverna/barnen inte utsätts för hälsorisker och inte hindras i sin utveckling eller i sitt lärande. Inomhusmiljön i stadens skolor och förskolor förbättras både genom att Miljöförvaltningen inspekterar lokalerna, och ställer krav på åtgärder där så behövs, men även genom att verksamheternas egenkontrollprogram förbättras.

För år 2008 var målet enligt förvaltningens verksamhetsplanering 284 tillsynsbesök av skolor och förskolor. Målsättningen justerades till 200 besök eftersom projektet tog mer tid i anspråk än planerat.

RESULTAT

Under 2008 har 197 tillsynsbesök genomförts inom projektet. Cirka 50 % av alla verksamheter som besökts har krävt uppföljning inom ett eller flera områden.

<i>Andel verksamheter som krävt uppföljning inom respektive verksamhetsform</i>	
Kommunala skolor (23 st av totalt 29 st)	79%
Privata skolor (5 st av totalt 11 st)	45%
Kommunala förskolor (40 st av totalt 86 st)	47%
Privata förskolor (21 st av totalt 54 st)	39%

<i>Fördelningen mellan de tillsynsområden där uppföljning krävts</i>	
Ingen redovisning av OVK- eller luftflödesprotokoll (27 st)	59%
Felaktig varmvatteninstallation i duschar (8 st)	17%
Hög ljudnivå från fasta installationer (7 st)	15%
Bristfällig ventilation (3 st)	7%
Misstänkt fuktskada (1 st)	2%

Många verksamheter har även fått anmärkning på grund av felaktig kemikaliehantering samt bristfällig städning och bristfälliga hygienrutiner. Verksamhetsutövarna uppmanas att åtgärda detta inom sitt egenkontrollprogram. Någon redovisning till Miljöförvaltningen krävs därmed inte in för dessa anmärkningar. Däremot följs anmärkningarna upp vid förvaltningens kommande besök.

För hela årsrapporten, se bilaga 1 *Årsrapport 2008 – projekt skola/förskola*.

Fortsatt arbete

Under 2009 kommer drygt 20 gymnasium inom staden besökas samt skolor och förskolor i Skarpnäck. Miljöförvaltningen kommer även att delta i Socialstyrelsens projekt om hygien i förskolor. Under året kommer dessutom arbetet fortsätta med att ta fram bedömningsgrunder inom områden där lagrummen är otydliga, t.ex. krav på antal toaletter och tillgänglig yta för eleverna/barnen. Se vidare bilaga 2 *Projektdirektiv skola/förskola 2009*.

Slut

Bilagor

- Bilaga 1 Årsrapport 2008 – projekt skola/förskola
- Bilaga 2 Projektdirektiv skola/förskola 2009